

Nachweis

Widerstandsfähigkeit bei Windlast
Schlagregendichtheit
Luftdurchlässigkeit

Prüfbericht 201 43507



Auftraggeber **ALUMIL S. A.**
Industrial Area

61100 Kilkis
Griechenland

Grundlagen

EN 14351-1 : 2006-03, Fenster
und Außentüren – Produktnorm

Prüfnormen:

EN 1026 : 2000-06
EN 1027 : 2000-06
EN 12211 : 2000-06

Entspricht den nationalen
Fassungen DIN EN.

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum
Nachweis der obengenannten Ei-
genschaften für Türen. Die ermit-
telten Ergebnisse können vom
Hersteller als Grundlage für den
herstellereigenen zusammenfas-
senden ITT-Bericht verwendet
werden. Die Festlegungen aus
EN 14351-1 : 2006-03 sind zu
beachten

Gültigkeit

Die Daten und Ergebnisse be-
ziehen sich ausschließlich auf
den geprüften und beschriebenen
Probekörper.

Die Prüfergebnisse können auf
gleiche oder kleinere Abmessun-
gen bei gleicher Konstruktion,
Anschlagart und ähnlichem For-
mat unter Einhaltung des Flügel-
gewichts übertragen werden.
Diese Prüfung ermöglicht keine
Aussage über weitere leistungs-
und qualitätsbestimmenden Ei-
genschaften der vorliegenden
Konstruktion; insbesondere Witte-
rungs- und Alterungseinflüsse
wurden nicht berücksichtigt.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Benut-
zung von ift-Prüfdokumen-
tationen“.

Das Deckblatt kann als Kurzfas-
sung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis mit Anlage 1 um-
fasst insgesamt 24 Seiten

Produkt	Außentür, einflügelig	
Bezeichnung	M11600 Alutherm Extra	
Außenmaß (B x H)	1200 mm x 2350 mm	
Belastungsseite	Schließseite / Schließfläche nach DIN 107	
Rahmenmaterial	Aluminium, thermisch getrennt	
Dichtungen	Flügel:	Lippendichtung 229.11.002.01, vierseitig
	Rahmen:	Lippendichtung 220.15.182.01, dreiseitig
	Schwelle:	Schlauchdichtung 250.11.024.01, unten
Schwelle	Thermisch getrennte Aluminiumschwelle M11684	
Beschlüge	Schloss:	Secury automatic / GU
	Bänder:	3 Stück 2tlg. Türband Nr. 4 / Dr. Hahn
	Schließblech:	Einzelschließbleche / GU
Schließzustand	geschlossen und verriegelt (in 3 Fällen)	

Ergebnis **Widerstandsfähigkeit bei Windlast – EN 12210**



Klasse C2/B2

Ergebnis **Schlagregendichtheit – EN 12208**



Klasse 3A

Ergebnis **Luftdurchlässigkeit – EN 12207**



Klasse 3

ift Rosenheim
6. Mai 2010

Christian Kehr

Christian Kehr, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Türen Tore Sicherheit

Gerhard Fellermeier

Gerhard Fellermeier, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen Tore Sicherheit



PTE Rosenheim GmbH
ift Zentrum – Türen Tore Sicherheit
Geschäftsführer:
Dr. Jochen Peichl

Theodor-Gietl-Str. 7 – 9
D-83026 Rosenheim
Tel.: +49 (0)8031/261-0
Fax: +49 (0)8031/261-290
www.pte-rosenheim.de

Sitz: 83026 Rosenheim
AG Traunstein, HRB 14822
Sparkasse Rosenheim
Kto. 500 435 805
BLZ 711 500 00

Notified Body Nr.: 0757
Anerkannte PUZ-Stelle: BAY 18



DAP-PL0808.99