

Nachweis

einbruchhemmende Eigenschaften

Prüfbericht 211 42305

Auftraggeber **ALUMIL S. A.**
Industrial Area

61100 Kilkis
Griechenland

Grundlagen

DIN V ENV 1627 : 1999
Fenster, Türen, Abschlüsse -
Einbruchhemmung – Anforderungen und Klassifizierung
DIN V ENV 1628 : 1999
DIN V ENV 1629 : 1999
DIN V ENV 1630 : 1999

Produkt	einbruchhemmendes Aluminium Fassadenelement
Bezeichnung	M50 Energy WK3
Außenmaß (B x H)	2200 mm x 2200 mm
(Rahmen) Material, System	Aluminium, M50 Energy
Angriffseite	Bauwerksaußenseite
Öffnungsart	nicht öffnenbar
Verglasung	Klasse P5 A nach DIN EN 356 und Klasse P6 B nach DIN EN 356
Beschläge	Befestigung durch Glasdruckleisten M500102 verschraubt mit Fassadenschrauben Typ D6.3 X 80mm im Maximalabstand von 200 mm, im Eckbereich 2-fach verschraubt im Abstand von maximal 30 mm.
Montage	Sicherung durch Aufbohren des Schraubenkopfes. Gemäß der Montageanleitung der Firma ALUMIL S. A.
Besonderheiten	-/-

Darstellung



Verwendungshinweise

Dieser Prüfbericht dient zum Nachweis der einbruchhemmenden Eigenschaften.

Gültigkeit

Die genannten Daten und Ergebnisse beziehen sich ausschließlich auf den geprüften und beschriebenen Probekörper. Die Prüfung der Einbruchhemmung ermöglicht keine Aussage über weitere leistungs- und qualitätsbestimmende Eigenschaften der vorliegenden Konstruktion.

Abweichend von geprüften Ausführung sind folgende Größenänderungen zulässig:
in der Breite +10% und -20%
in der Höhe +10% und -20%

Einbruchhemmung



Widerstandsklasse 3

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedingungen und Hinweise zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen“. Das Deckblatt kann als Kurzfassung verwendet werden.

Inhalt

Der Nachweis umfasst insgesamt 15 Seiten

- 1 Gegenstand
 - 2 Durchführung
 - 3 Einzelergebnissen
 - 4 Beurteilung
- Anlage 1 (3 Seiten)
Anlage 2 (1 Seite)

ift Rosenheim
27. April 2010

Christian Kehler, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit

Jens Pickelmann
Prüfingenieur
ift Zentrum Türen, Tore, Sicherheit